

# **Паспорт доступности**

**Студенческого общежития  
государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
Ростовской области «Ростовский колледж культуры»**

**по адресу: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 23-я Линия, д. 43.**

**2026 год**

Утверждаю

Директор ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

А.Н. Рудакова

2026 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ 03

### 1. Общие сведения об объекте

**1.1. Наименование (вид) объекта:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

**1.2. Адрес объекта:** 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д. 43.

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

Площадь прилегающего земельного участка: 3057 м<sup>2</sup>

Отдельно стоящее здание литер А 5 этажей: 2594,4 м<sup>2</sup>

**1.4. Год постройки здания** 1970 год.

**последнего капитального ремонта** – 2024 год.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** 2026 – 2030 годы.

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

**2.1. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

**сокращенное наименование – согласно Уставу:** ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

**2.2. Юридический адрес организации (учреждения):**

344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12.

**Фактический адрес организации (учреждения):**

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д. 43.

**2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):** оперативное управление.

**2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная.

**2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** региональная.

**2.6. Вышестоящая организация (наименование):**

Министерство культуры Ростовской области.

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 51

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**  
Профессиональное образование.

**3.2 Виды оказываемых услуг:**

- Народное художественное творчество (по видам);
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Библиотечное дело;
- Актерское искусство;
- Искусство эстрады;
- Музыкальное звукооператорское мастерство;

**Дополнительное образование:**

- Дополнительное образование детей и взрослых;
- Дополнительное профессиональное образование.

**3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** на объекте.

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):**  
все возрастные категории.

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):** все.

**3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:** 120 чел.

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет.

### **4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

**Городской автотранспорт:**

**Остановка 23-я Линия (по ул. Сарьяна):**

Автобусы: № 54, 55, 66, 70, 80, 84, 164.

Троллейбус: № 22.

**Остановка 23-я Линия (по ул. Сарьяна):** № 68, 81, 98.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:** Путь следования от остановочного комплекса к ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» указан в Приложении № 3.

**4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта:**

От остановки 23-я Линия (по ул. Сарьяна): 500 м.

От остановки 23-я Линия (по ул. Листопадова): 400 м.

**4.1.4 Время движения (пешком):**

От остановки 23-я Линия (по ул. Сарьяна): 5 минут.

От остановки 23-я Линия (по ул. Листопадова): 4 минуты.

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):** да.

**4.1.6 Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нет.

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

**4.1.8 Перепады высоты на пути:** *есть,* бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

**Их обустройство для инвалидов на коляске:** *нет.*

#### 4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,Г,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

## **5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Физическая доступность на объект:

Инвалиды с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – доступно частично.

Инвалиды с нарушением зрения – временно не доступно.

Таким образом, ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» является частично доступным объектом, на котором выполнены минимальные требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан, имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. Поэтому, выбранным вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» применен вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроенные параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная к входу); при этом также обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

**6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Срок исполнения
1	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублированная шрифтом Брайля согласно п. д. ст. 9 Конвенции ООН о правах инвалидов: оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легко читаемой и понятной форме, а также п.б. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020.	2026 – 2030 годы
2	Установить кнопку вызова персонала, на высоте 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод п. 3.22 и п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 в рамках «разумного приспособления».	2026 – 2030 годы
3	На пути движения МГН предусмотреть прозрачную калитку на навесных петлях одностороннего действия, согласно требованиям п. 5.1.2 СП 59.13330.2020.	2026 – 2030 годы
4	Обеспечить покрытие прохаживаемой части пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов и лестниц из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему, на пути следования людей с ограниченными возможностями здоровья п. 5.1.11 СП 59.13330.2020.	2026 – 2030 годы
5	Применить на лестничном марше на территории ширину проступей от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20% п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. С двух сторон лестничного марша на территории предусмотреть непрерывные по всей их длине ограждения и	2026 – 2030 годы

	<p>поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения».</p> <p>Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Они могут выполняться с разрывом в плане на горизонтальных площадках. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз п. 5.1.13 СП 59.13330.2020.</p> <p>Обеспечить информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками п. 5.1.10 СП 59.13330.2020.</p>	
6	<p>Предусмотреть пандус согласно требованиям п. 5.1.14, 5.1.16, 5.1.17 СП. 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения».</p>	2026 – 2030 годы
7	<p>На прозрачном полотне входных дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или <u>в форме круга</u> диаметром от 0,1 до 0,2 м. п. 6.1.6 СП 59.13330.2020.</p>	2026 – 2030 годы
8	<p>Установить перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.</p>	2026 – 2030 годы

9	<p>Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату: Установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.</p> <p>Установить стационарные и откидные опорные поручни на раковине и унитазе п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.</p> <p>Установить у дверей санитарно-бытового помещения для посетителей, со стороны ручки информационную табличку помещения, выполненной рельефно-точечным шрифтом (мнемосхема) расположенной на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п. 6.3.6 СП 59.13330.2020.</p> <p>Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи п. 6.3.6 СП 59.13330.2020.</p>	2026 – 2030 годы
10	<p>Приобрести портативную индукционную систему для усиления звука для слабослышащих п. 6.5.12 СП 59.13330.2020.</p>	2026 – 2030 годы
11	<p>Обеспечить сопровождение и получение информации для людей с ограниченными возможностями здоровья и выделить место для приема МГН недалеко от эвакуационного выхода.</p>	2026 – 2030 годы

6.1. Период проведения работ – 2026-2030 годы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2026 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»» и Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. № 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения".

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

6.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана мероприятий (по состоянию доступности)

6.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - не имеется.

6.4. Информация размещена (обновлена) на карте доступности –

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

### 7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «27» апреля 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «27» апреля 2026 г.
3. Решение Комиссии (рабочей группы) по созданию условий доступности на объекте ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» от «27» апреля 2026 г.

Директор ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

А.И. Рудакова

2026г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

(Приложение к паспорту доступности)

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

**1.1. Наименование (вид) объекта:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

**1.2. Адрес объекта:** 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д. 43.

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

Площадь прилегающего земельного участка: 3057 м<sup>2</sup>

Отдельно стоящее здание литер А 5 этажей: 2594,4 м<sup>2</sup>

**1.4. Год постройки здания** 1970 год.

последнего капитального ремонта – 2024 год.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** 2026 – 2030 годы.

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

**2.1. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

**сокращенное наименование – согласно Уставу:** ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

**2.2. Юридический адрес организации (учреждения):**

344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12.

**Фактический адрес организации (учреждения):**

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д. 43.

**2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):** оперативное управление.

**2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная.

**2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** региональная.

**2.6. Вышестоящая организация (наименование):**

Министерство культуры Ростовской области.

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 51

**3. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**

Профессиональное образование.

**3.2 Виды оказываемых услуг:**

- Народное художественное творчество (по видам);
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Библиотековедение;
- Актерское искусство;
- Искусство эстрады;
- Музыкальное звукооператорское мастерство;

**Дополнительное образование:**

- Дополнительное образование детей и взрослых;
- Дополнительное профессиональное образование

**3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** на объекте.

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** все возрастные категории.

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):** все.

**3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:** 120 чел.

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет.

**4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

**Городской автотранспорт:**

**Остановка 23-я Линия (по ул. Сарьяна):**

Автобусы: № 54, 55, 66, 70, 80, 84, 164.

Троллейбус: № 22.

**Остановка 23-я Линия (по ул. Сарьяна):** № 68, 81, 98.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:** Путь следования от остановочного комплекса к ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» указан в Приложении № 3.

**4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта:**

От остановки 23-я Линия (по ул. Сарьяна): 500 м.

От остановки 23-я Линия (по ул. Листопадова): 400 м.

**4.1.4 Время движения (пешком):**

От остановки 23-я Линия (по ул. Сарьяна): 5 минут.

От остановки 23-я Линия (по ул. Листопадова): 4 минуты.

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):** да.

**4.1.6 Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нет.

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

**4.1.8 Перепады высоты на пути:** *есть,* бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

**Их обустройство для инвалидов на коляске:** *нет.*

#### 4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 5. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт, Индивидуальные решения с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	-
8	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Капитальный ремонт, Индивидуальные решения с ТСР, Организация альтернативной формы обслуживания</i>

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение № 2  
Директор ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

А.Н. Рудакова

2026г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
(к паспорту доступности объекта)

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

**1.2. Адрес объекта:** 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д. 43.

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

Площадь прилегающего земельного участка: 3057 м<sup>2</sup>

Отдельно стоящее здание литер А 5 этажей: 2594,4 м<sup>2</sup>

**1.4. Год постройки здания** 1970 год.

последнего капитального ремонта – 2024 год.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** 2026 – 2030 годы.

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

**2.1. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу:**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

**сокращенное наименование – согласно Уставу:** ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

**2.2. Юридический адрес организации (учреждения):**

344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12.

**Фактический адрес организации (учреждения):**

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 23-я Линия, д. 43.

**2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):** оперативное управление.

**2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная):** государственная.

**2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** региональная.

**2.6. Вышестоящая организация (наименование):**

Министерство культуры Ростовской области.

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 51

**3. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**

Профессиональное образование.

**3.2 Виды оказываемых услуг:**

- Народное художественное творчество (по видам);
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Социально-культурная деятельность (по видам);
- Библиотековедение;
- Актерское искусство;
- Искусство эстрады;
- Музыкальное звукооператорское мастерство;

**Дополнительное образование:**

- Дополнительное образование детей и взрослых;
- Дополнительное профессиональное образование

**3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** на объекте.

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):**

все возрастные категории.

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):** все.

**3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:** 120 чел.

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет.

**4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

**Городской автотранспорт:**

**Остановка 23-я Линия (по ул. Сарьяна):**

Автобусы: № 54, 55, 66, 70, 80, 84, 164.

Троллейбус: № 22.

**Остановка 23-я Линия (по ул. Сарьяна):** № 68, 81, 98.

Троллейбус: № 22.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть.

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:** Путь следования от остановочного комплекса к ГБПОУ РС «Ростовский колледж культуры» указан в Приложении № 3.

**4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта:**

От остановки 23-я Линия (по ул. Сарьяна): 500 м.

От остановки 23-я Линия (по ул. Листопадова): 400 м.

**4.1.4 Время движения (пешком):**

От остановки 23-я Линия (по ул. Сарьяна): 5 минут.

От остановки 23-я Линия (по ул. Листопадова): 4 минуты.

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):** да.

**4.1.6 Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нет.

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

**4.1.8 Перепады высоты на пути:** *есть,* бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик.

**Их обустройство для инвалидов на коляске:** *нет.*

#### 4.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,Г,С,У)	-	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	4-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	12-15,30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	16-21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	22-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

## **5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:**

Инвалиды с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – доступно частично.

Инвалиды с нарушением зрения – временно не доступно.

Таким образом, ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» является частично доступным объектом, на котором выполнены минимальные требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан, имеющих инвалидность и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. Поэтому, выбранным вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» применен вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроенные параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная к входу); при этом также обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

## 6. Управленческое решение (проект)

### 6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт, Индивидуальные решения с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	-
8	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Капитальный ремонт, Индивидуальные решения с ТСР, Организация альтернативной формы обслуживания</i>

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ – 2026-2030 годы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2026 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»» и Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. № 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения".

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана мероприятий (по состоянию доступности)

---

---

---

6.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4. Согласование на Комиссии (рабочей группы) по формированию доступности согласно СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных групп МГН на территории ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.5. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.6. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.7. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.8. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.9. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

6.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации -

## 7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на 19 листах

Фото-фиксация объекта на 15 листах

Пэтажный план объекта на 5 листах

Руководитель  
рабочей группы

Заместитель директора по МР Ласгунов Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Члены рабочей группы:


коллегант объединения Волков Е.М.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Заместитель Волков А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель РОО ВОС Басатова Ж.Ж.



представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. комиссией  
«по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных  
групп МГН на объекте ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».  
(название)